

Nasz znak: ZUK/1687W/W-K/2025

Nowy Wiśnicz, dnia 14.10.2025r.

WARUNKI TECHNICZNE

na przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej

Zakład Usług Komunalnych w Nowym Wiśniczu wyraża zgodę na przyłączenie budynku muzeum na działce ew. nr 1675/4 w miejscowości Stary Wiśnicz do sieci wodociągowej i zapewnia zaopatrzenie obiektu w wodę po spełnieniu następujących warunków:

1. Budowę przyłącza wykonać zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 20 lub art. 29a lub art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.)
2. W przypadku zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, wystąpić do Starosty z wnioskiem o objęcie usytuowania projektowanego przyłącza naradą koordynacyjną przedkładając sporządzoną dokumentację techniczną.
3. W przypadku projektowania przyłącza wodociągowego przez cudze grunty uzyskać pisemną zgodę ich właścicieli na umieszczenie urządzeń oraz dostępu w okresie eksploatacji.
4. Przed rozpoczęciem robót 1 egzemplarz dokumentacji przyłącza przekazać do Zakładu Usług Komunalnych z wnioskiem o zaopatrzenie nieruchomości w wodę.
5. Przyłączyć wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną uzgodnioną w ZUK w Nowym Wiśniczu, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami oraz posiadanymi uzgodnieniami wynikającymi z przepisów szczególnych.
6. Wykonanie przyłącza zlecić jednostce posiadającej stosowne uprawnienia budowlane do prowadzenia robót.
7. Połączenia z instalacją wewnętrzną oraz nawiertką wykonać za pomocą złączek elektrooporowych. Pozostałe elementy łączące przyłącza stosować jako mosiężne.
8. Zakład Usług Komunalnych informuje, że sieć wodociągowa na terenie Gminy Nowy Wiśnicz nie jest siecią przeciwpożarową i nie spełnia wymogów sieci przeciwpożarowej i w związku z powyższym nie zapewnia wody do celów przeciwpożarowych.
9. Przyłączyć wodociągowy do budynku muzeum na działce ew. nr 1675/4 w miejscowości Stary Wiśnicz wykonać z rury PE SDR 11 PN 16 o średnicy określonej przez projektanta (min Ø32), połączyć z istniejącym rurociągiem Ø110 na działce ew. nr 3, ciśnieniową opaską samonawiercającą DN 100/2" pod nadzorem pracownika wodociągów ZUK. Na działce inwestora zamontować przedziałową zasuwę odcinającą przepływ wody do budynku.
10. Włączenie przepływu wody do budynku nastąpi po końcowym odbiorze robót oraz przekazaniu dokumentów budowy przyłącza, stanowiących podstawę do zawarcia umowy o zaopatrzenie nieruchomości w wodę.
11. W obrębie istniejących urządzeń sieci wodociągowej roboty ziemne wykonać ręcznie.
12. Przyłączyć wodociągowy pod drogami i chodnikami wykonać przewiertem w rurze osłonowej.
13. Przed zasypaniem wykopu wykonać próbę ciśnieniową rurociągu. **Wykonane przyłącze wodociągowe zgłosić w ZUK celem przeprowadzenia odbioru końcowego i włączenia przepływu wody do obiektu.**
14. Na głównym dopływie wody do budynku, zamontować legalizowany zestaw wodomierzowy i zawór zwrotny antyskażeniowy. W zależności od potrzeb zamontować na instalacji odbiorcy reduktor ciśnienia lub urządzenie podwyższające ciśnienie wody w instalacji budynku.
15. Sporządzić inwentaryzację geodezyjną wykonanego przyłącza.
16. **Przyłączyć wodociągowy i układ pomiarowy zabezpieczyć przed zamarzaniem.**
17. Nasadzenie drzew i zieleni niskiej można wykonać z zachowaniem minimalnej odległości 1,5 m od rurociągu do skrajni pnia drzewa.
18. Warunki wydaje się na okres dwóch lat ważności.

Uwaga : W przypadku nie spełnienia przez inwestora powyższych warunków, zgodnie z przepisami ustawy o z z w w i z o s nie wyrażamy zgody na zaopatrzenie

Zastępca kierownika
mgr inż.  Golonka